

PA-1538-2017-Jugendherberge Mardorf

Warteweg 2
31535 Neustadt

Tel: 05036/457
Fax:

mardorf@jugendherberge.de
www.mardorf.jugendherberge.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 6. April 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz vor der Jugendherberge](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Jugendherberge](#), [Eingangstür zur Jugendherberge](#), [Beschilderung](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#)

Zimmer 020 mit Sanitärraum

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 020](#), [Sanitärraum](#), [Flur zum Schlafraum](#), [1. Durchgangstür vom Eingang zum Schlafraum](#), [Eingangstür zum Schlafraum 020](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum](#)

Technische Hilfsmittel

Parkplatz vor der Jugendherberge



Parkplatz
Jugendherberge

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Eingangsbereich Jugendherberge



Beschilderung
Jugendherberge
Mardorf



Beschilderung
Jugendherberge
Mardorf



Eingangsbereich
Jugendherberge
Mardorf



Eingang
Jugendherberge
Mardorf



Eingangshalle
Jugendherberge
Mardorf



Eingangsbereich
Jugendherberge
Mardorf

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zur Eingangshalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Rezeption



Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Speiseraum



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Eingang zum
Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf

Tür

Tür zum Speiseraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Schlafräum 020



Schlafräum 020



Waschbecken im
Schlafräum



Bewegungsfläche
im Zimmer



Tür zum Schlafrum



Flur zum
Schlafrum

Tür (Version 2.0.) 4

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafrum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Waschbecken

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar. Es sind Sensortasten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Separates unterfahrbares Waschbecken im Schlafrum. Das obere Bett ist bei alleiniger Nutzung hochklappbar.

Sanitärraum



Dusche ebenerdig



Waschbecken mit
Spiegel



Waschbecken



WC mit Haltegriffen

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg zum Eingang



Außenweg vom P zum Eingang

Breite des Weges: 900 cm

Länge des Weges: 20 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Flur zum Schlafrum





Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Tür

Eingangstür zur Jugendherberge



Eingangstür JH
Mardorf



Eingangstür zur JH
Mardorf



Eingangstür zur JH
Mardorf



Eingangstür JH
Mardorf

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

1. Durchgangstür vom Eingang zum Schlafraum



Tür zum Schlafraum
JH Mardorf



Tür zum Schlafraum
JH Mardorf

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingangstür zum Schlafraum 020

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Beschilderung



Beschilderung der
Jugendherberge



Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.