

PA-1538-2017-Jugendherberge Mardorf

Warteweg 2
31535 Neustadt

Tel: 05036/457
Fax:

mardorf@jugendherberge.de
www.mardorf.jugendherberge.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 6. April 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz vor der Jugendherberge](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Jugendherberge](#), [Eingangstür zur Jugendherberge](#), [Beschilderung](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#)

Zimmer 020 mit Sanitärraum

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 020](#), [Sanitärraum](#), [Flur zum Schlafraum](#), [1. Durchgangstür vom Eingang zum Schlafraum](#), [Eingangstür zum Schlafraum 020](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz vor der Jugendherberge



Parkplatz
Jugendherberge

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Eingangsbereich Jugendherberge



Beschilderung
Jugendherberge
Mardorf



Beschilderung
Jugendherberge
Mardorf



Eingangsbereich
Jugendherberge
Mardorf



Eingang
Jugendherberge
Mardorf



Eingangshalle
Jugendherberge
Mardorf



Eingangsbereich
Jugendherberge
Mardorf

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Rezeption



Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus nicht direkt sichtbar und der Weg nicht bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Schlafrum 020



Schlafrum 020



Waschbecken im Schlafrum



Bewegungsfläche im Zimmer



Tür zum Schlafrum



Flur zum
Schlafraum

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt nicht an der Rezeption oder im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Separates unterfahrbares Waschbecken im Schlafraum. Das obere Bett ist bei alleiniger Nutzung hochklappbar.

Sanitärraum



Dusche ebenerdig



Waschbecken mit
Spiegel



Waschbecken



WC mit Haltegriffen

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg zum Eingang



Außenweg vom P
zum Eingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Flur zum Schlafrum



Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Beschilderung



Beschilderung der Jugendherberge



Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.